

WNIOSEK ZARZĄDU ROD

im „Czarny Staw” w Wólce Wiciejowskiej

NA WALNE ZEBRANIE ROD

w dniu 26 kwietnia 2014 r.

w sprawie kontynuacji zadania remontowego pn „Modernizacja ogrodowej sieci energetycznej”

1. *Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:*

Prace obejmują modernizację istniejącej sieci energetycznej polegającej na:

1) W wykopie pod wodociąg zostanie ułożony kabel YKY 3x4 (305 m) zasilający lampy oświetleniowe (3 szt.).

2) Wykonanie sterowni lampami, montaż w hydroforni.

2. *Przewidywany czasokres i termin realizacji:* maj – wrzesień 2014

3. *System wykonawstwa zadania (w odniesieniu do ~~całości~~ elementów obiektu)*:*

- zlecony (pkt 2)
- gospodarczy (pozostałe)
- mieszany

4. *Przewidywany koszt zadania w zł:*..... 4 370 zł

5. *Przewidywane źródła finansowania:* 0 zł

- *środki własne ROD*..... 3 050 zł

- *dotacje samorządów lokalnych*..... 0 zł

- *darowizny*..... 0 zł

- *dotacje organów wyższych PZD*..... 0 zł

- *dotacje z innych źródeł*..... 0 zł

- *środki z opłat inwestycyjnych*..... 1 000 zł

- *wartość pracy działkowców*..... 320 zł

6. *Numer i data decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:* –

UAN – 8381/95/85 z dnia 27.06.1985 r.

W imieniu Zarządu ROD

Wice-Prezes

Prezes

Andrzej Pałdyna

Mieczysław Wrzesiński

Wólka Wiciejowska dnia 08.03.2014 r.

* niepotrzebne skreślić